



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
organizační složka státu
člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti
středisko Havlíčkův Brod, Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod

p. Ludvík Král
Děčínský elektrozávod spol. s.r.o
Wolkerova 24
405 01 Děčín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
2006/HB/01169

Vyřizuje/linka
V.Hlaváč, 569425007

Havlíčkův Brod
7.9.2006

Věc: Posouzení plastového krytu - typu OKI pro podpěrné izolátory el. vedení VN

Na základě žádosti výrobce jsme provedli posouzení nového typu plastového krytu izolátoru VN z hlediska bezpečnosti dosedajících ptáků.

Vedení VN 22 a 35kV na sloupech s vodorovnou konzolou a podpěrnými izolátory představuje značné riziko pro ptáky dosedající na kovovou konzolu v prostoru mezi izolátory. K omezení těchto rizik bylo v minulosti vyvinuto několik typů plastových doplňků, z nichž většina však vykazovala různé nedostatky (nízká životnost, nespolehlivé zabezpečení, vysoké náklady apod.)

Posuzovaný typ krytu izolátoru OKI dle našeho názoru prakticky vylučuje možnost úrazu ptáků při použití na jednoduchém i dvojitým závěsu. Pokud bude garantována jeho životnost po dobu minimálně 10let, bude možné tento typ krytu považovat za vhodné řešení pro zabezpečení stávajících nebezpečných linek VN.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
středisko Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod, Husova 2115

Ing. Václav Hlaváč

vedoucí střediska



+420 569 429 494

Fax. : +420 569 425 007

E-mail : havlickuv_brod@nature.cz

Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
č.ú.: 18228-011/0710

IČO: 62933591